

Rouen, le 10 janvier 2023

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE PARC-D'ANXTOT
18 rue Saint-Blaise
76210 PARC D'ANXTOT

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CVS ST ANTOINE LA FORET

Prélèvement 00282384
Unité de gestion CVS ST ANTOINE LA FORET (UGE 0380)
Installation ST ANTOINE FORET (UDI 000501)
Point de surveillance Point communal (S 0000000978)
Commune PARC-D'ANXTOT
Localisation exacte ECOLE ROBINET CLASSE

Prélevé le : jeudi 05 janvier 2023 à 09h50
par : ELSA LECOURT
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Aspect (qualitatif)	0 SANS OE				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.1 NFU				2.00
Température de l'eau	10.1 °C				25.00
Conductivité à 25°C	552.0 uS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.6 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.27 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.28 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00282446

Référence laboratoire : E.2023.368-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	6 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,02 mg/L				0,10
Nitrites (en NO ₂)	<0,01 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,60 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO ₃)	29,8 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00282384)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD